

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

901

Vragen van de leden **Kuiken** en **Boelhouwer** (beiden PvdA) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over *het bevorderen van koolmonoxidemelders*. (Ingezonden 9 november 2009)

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Kabinet wil rookmelders in elke woning»?¹

2
Deelt u de mening dat het zeker in de koude maanden, wanneer er weer meer gebruik gemaakt wordt van verwarming en er minder geventileerd wordt, juist ook belangrijk is om te streven naar meer koolmonoxidemeters?

3
Hoeveel doden en gewonden vallen er jaarlijks door vergiftiging met koolmonoxide?

4
Kunt u de Kamer op de hoogte brengen van de laatste feiten ten aanzien van de melding in de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie aan de Tweede Kamer van 22 december 2008² dat zijn departement onderzoek doet naar de verplichtstelling van koolmonoxidemelders in huizen?

5
Waarom combineert u de inspanningen om in alle woningen goed functionerende rookmelders te hebben niet met het installeren van koolmonoxidemelders?

6
Wanneer kunt u de Kamer nader informeren over de uitvoering van het plan om rook – en eventueel koolmonoxide – melders in alle woningen aanwezig te laten zijn?

¹ De Telegraaf, 30 oktober 2009
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5200721/_Rookmelders_in_elke_woning_.html

² Kamerstuk 28 325, nr. 98.

Antwoord

Antwoord van minister **Van der Laan** (Wonen, Wijken en Integratie), mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 8 december 2009)

1
Ja.

2
Ja, in woningen met open verbrandingstoestellen.

3
Er overlijden in Nederland jaarlijks een tiental mensen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging in woningen. Daarnaast vinden er

jaarlijks 35 tot 45 ziekenhuisopnamen plaats als gevolg van koolmonoxidevergiftiging.¹

4
Met het verplichten van koolmonoxidemelders, zijn deze nog niet geïnstalleerd. Gemeentelijk bouw- en woningtoezicht (BWT) zal hierop moeten toezien en in de praktijk blijkt dit toezicht achter de voordeur van woningen lastig uit te voeren. Dezelfde problematiek speelde bij de vraag om rookmelders te verplichten in bestaande woningen. Hierbij heb ik uiteindelijk besloten om rookmelders bij bestaande woningen voorlopig niet te verplichten, maar het vrijwillig gebruik er van te stimuleren. Ook voor koolmonoxidemelders lijkt dit de aangewezen weg. Ik ben daarom voornemens om koolmonoxidemelders niet te verplichten in de nieuwe AMvB, maar in te zetten op de stimulering van het vrijwillig gebruik van koolmonoxidemelders en de vervanging van open verbrandingstoestellen door gesloten toestellen. Er zijn recent door VROM/WWI twee publicaties gepubliceerd die de toepassing van koolmonoxidemelders en de vervanging van open

verbrandingstoestellen beogen. Dit zijn de *Handreiking Vervanging open verbrandingstoestellen voor corporaties en andere professionele verhuurders* en het Informatieblad *Vervang geisers, gaskachels en verwarmingsketels en voorkom hiermee koolmonoxidevergiftiging* voor burgers. Deze publicaties zijn in samenwerking met een groot aantal partijen (Aedes, Woonbond, Uneto-VNI, etc.) opgesteld en worden momenteel door de VROM-Inspectie actief onder de aandacht gebracht van de betrokken partijen.

5

Het combineren hiervan lijkt me op zich een goed idee, maar hierbij moet wel het volgende in het oog worden gehouden. Het streven van rookmelders geldt voor alle woningen, terwijl voor koolmonoxidemelders dit alleen geldt voor woningen met open verbrandingstoestellen. In circa 1 op 7 woningen zijn nog open verbrandingstoestellen aanwezig (hoofdzakelijk afvoerloze geisers). Verder kan voor het installeren van koolmonoxidemelders een actieve rol zijn vastgelegd voor de onderhoudsbranche en energieleveranciers terwijl dit voor rookmelders niet in de rede ligt.

6

In de brief «Aanbieden rapport NIFV Nibra Fatale woningbranden 2008» d.d. 27 oktober heeft de minister van BZK mede namens mij u al toegezegd dat u voor het einde van dit jaar nader wordt geïnformeerd over het plan om in alle woningen rookmelders te installeren. Ik streef ernaar om u dan tegelijkertijd te kunnen informeren over de mogelijkheden om in dit plan ook de koolmonoxidemelders te betrekken.

¹ Toekomstagenda Milieu; Brief minister over resultaten van vier onderzoeken naar de «gezondheidskundige kwaliteit» van woningen d.d. 2 januari 2008, Kamerstuk 30 535, nr. 14.