


### Ruimte C1004 - Begane grond Voormalige fractieruimte 'Denk'

Deze ruimte wordt sporadisch gebruikt voor bijeenkomsten, maar is officieel ganggebied.

De beschouwde ruimte is voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor tijdelijk gebruik als verblijfsruimte met een reguliere bezetting en daarmee ook voor de verminderde bezetting op basis van het 1,5 m regime.


Er zijn geen beperkingen voor het huidige gebruik en voor het gebruik als verblijfsruimte of kantoorruimte.

Algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.




#### Classificatie mechanische ventilatie installatie

■ Voldoet aan klasse A gezonde kantoren



#### Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

■ Geen beperkingen voor regulier gebruik



#### Bevindingen samengevat


■ Voldoet aan huidige richtlijnen RIVM

### C007


project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer

**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel C - specifieke ruimten  
Tweede Kamer  
Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 20 november 2020  
wijziging  
schaal formaat nvt A3  
tek. pl. RHa BvdV  
**BEEKINK**  
INSTALLATIETECHNISCHE ADVISEURS



werd voorheen gebruikt als fractieruimte.  
Nu is het verkeersruimte.  
LB toevoer/afvoer 675 m<sup>3</sup>/h  
tijdens opname geen bezetting  
maximale bezetting < 14 personen



## inventarisatieblad

De opname gegevens en een korte toelichting bij de beschouwde ruimten in dit bouwdeel.

### C008

project  
onderdeel  
opdrachtgever  
projectnummer

**Onderzoek aerosolen**  
Bouwdeel C - specifieke ruimten  
Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten Generaal  
010005\_002

datum 20 november 2020  
wijziging  
schaal nvt  
formaat A3  
tek. RHa  
pl. BvdV

