



Den Haag

001

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
t.a.v. de heer Ir M.K. (Marc) Unger

Datum
10 december 2020

Onderwerp
Verlenging brandveilig gebruik Binnenhof-complex

Uw brief van
17 november 2020
Ons kenmerk
BSD/10049204
Contactpersoon

Dienst
Bestuursdienst
Afdeling
Directie Veiligheid
Telefoonnummer
E-mailadres

Geachte heer Unger,

In reactie op uw verzoek van 17 november 2020, gericht aan de commandant brandweer mevrouw Esther Lieben, over de verlenging melding brandveilig gebruik van het Binnenhof-complex berichten wij u het volgende.

In uw brief verzoekt u het gebruik van het Binnenhof-complex te verlengen tot en met eind 2021. Zoals u bekend, is door ons begin 2018 eerder ingestemd met de melding brandveilig gebruik tot 2020. Inmiddels is de renovatie uitgesteld tot na de zomer van 2021. Voorafgaand aan uw verzoek van 17 november, hebben deskundigen van de brandweer, het Binnenhof en het Rijksvastgoedbedrijf op 2 november 2020 de panden geïnspecteerd. Daaruit kwam - zoals u weet - naar voren dat de panden niet aan de brandveiligheidseisen voldoen maar dat geen acuut gevaar bestaat. De instandhouding van de installaties en daarmee de veiligheid blijft een steeds lastigere opgave omdat enkele brandveiligheidsinstallaties grotendeels technisch zijn afgeschreven. Voor de korte termijn is deze belangrijke voorziening voldoende voor tijdige ontvluchting van het personeel. Echter, voor de lange termijn, na 2021, is dit niet zeker gesteld.

Gelet op de belangen die in het geding zijn, zijn wij bereid om eenmalig de melding brandveilig gebruik voor het Binnenhof-complex te verlengen tot eind 2021. Wij verlenen de verlenging onder de voorwaarde dat de huidige brandveiligheidsvoorzieningen onverkort in stand blijven. Tevens zullen regelmatig tussentijdse inspecties door toezichthouders van de brandweer en deskundigen van het Binnenhof en het Rijksvastgoedbedrijf plaatsvinden om vast te stellen of de brandveiligheidsinstallaties nog goed functioneren of dat anderszins brandveiligheidsissues worden aangetroffen die actie vereisen. De grenzen van de brandveiligheid van het complex zijn in zicht.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,